

Udstedt: 2020.10.12  
Gyldig til: 2024.01.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


REwater ApS  
Nonnebuen 20  
3400 Hillerød  
Telefon: 71743025

**Vandbehandlingsanlæg til koldt drikkevand**  
**REcat**  
**type 1000, 2000, 2600, 4000, 5000, 5800, 8500 og 11500**

**FABRIKAT:**

REwater ApS, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke:
- Typenummer
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Brug:**

Anlægget tillades anvendt i forbindelse med brugsvand

**Montering:**

Anlægget monteres, så eftersyn og reparation kan udføres uden væsentlige ulemper.

På tilgang og afgang til anlægget skal monteres en afspærringsventil.

Med hvert anlæg skal følge en monterings- og betjeningsvejledning på dansk.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for Vandinstallationer.


Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BEMÆRKNINGER:**

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til anlæggets tilslutning til vandforsyningsnettet, og ikke til anlæggets effektivitet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Funktion	Anlægget er beregnet til at hæmme aflejring af kalk. .
Udførelse	Anlægget består af en beholder, hvori der er monteret en keramisk enhed samt et fordeler rør og filter i samme materiale som beholderen.  Ved passage gennem beholderen reduceres vandets evne, ifølge godkendelsesindehaverens oplysninger, til at udfælde kalk.
Dimensioner	Tilslutninger ¾" RG. Der henvises i øvrigt til godkendelsesindehaverens anvisninger.
Materiale	Rør og beholder af rustfrit stål EN – 1.4507.
Kapacitet	Der henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger.



Thomas Bruun

Side 1 af 1